

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 «Вишенка» г.Павлово

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
40.001.03. Дворник	<p style="text-align: center;"><i>Младший обслуживающий персонал</i></p> <p>Рассмотреть вопрос о выдаче работникам защитных (для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи)) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p>	Обеспечение работников в полном объеме защитными средствами (для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи)) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	до августа 2015г.	МБДОУ детский сад №24 г. Павлово	
40.001.04. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Рассмотреть вопрос о выдаче работникам защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работников в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	до августа 2015г.	МБДОУ детский сад №24 г. Павлово	
40.001.06. Уборщик производственных и служебных помещений	Рассмотреть вопрос о выдаче работникам защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работников в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	до августа 2015г.	МБДОУ детский сад №24 г. Павлово	
10.001.03. Подсобный рабочий (Кухонный рабочий)	<p style="text-align: center;">Пищеблок</p> <p>Постоянно эксплуатировать систему вытяжной вентиляции от плит и другого тепловыделяющего оборудования. Для предотвращения неблагоприятного действия на организм работников повышенной температуры следует: максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит; своевременно отключать секции электроплит или переклывать их на меньшую мощность.</p>	Снижение неблагоприятного действия на организм работников повышенной температуры.	до августа 2015г.	МБДОУ детский сад №24 г. Павлово	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
01.1.002.01. Младший воспитатель	Рассмотреть вопрос о выдаче работникам защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работников в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	до августа 2010 г.	МБДОУ детский сад №14 г. Таврово	
01.1.002.02. Младший воспитатель	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в раздевальном помещении группового помещения №1 установкой дополнительного потолочного двухрядного многолампового светодиодного светильника. Рассмотреть вопрос о замене имеющегося двухрядного светильника на двухрядный многоламповый светодиодный светильник.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	до августа 2010 г.	МБДОУ детский сад №14 г. Таврово	
01.1.002.03. Младший воспитатель	Рассмотреть вопрос о выдаче работникам защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	до августа 2010 г.	МБДОУ детский сад №14 г. Таврово	

Группы детского сада
Вспомогательный педагогический персонал

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
01.1.002.04. Младший воспитатель	<p>2</p> <p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p>	<p>3</p> <p>Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.</p>	<p>4</p> <p>до августа 2011г.</p>	<p>5</p> <p>МБДОУ детский сад №24 г. Таврово</p>	<p>6</p>
01.1.002.05. Младший воспитатель	<p>2</p> <p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (моечной) группового помещения №3 путем монтажа дополнительного потолочного светильника. Рассмотреть вопрос о замене имеющегося светильника с энергосберегающей лампой на двухламповый светильник, в котором используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на двухрядный многоламповый светодиодный светильник.</p>	<p>3</p> <p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>	<p>4</p> <p>до августа 2011г.</p>	<p>5</p> <p>МБДОУ детский сад №24 г. Таврово</p>	
01.1.002.06. Младший воспитатель	<p>2</p> <p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (моечной) группового помещения №4 путем монтажа дополнительного потолочного светильника. Рассмотреть вопрос о замене имеющегося светильника с энергосберегающей лампой на двухламповый светильник, в котором используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на двухрядный многоламповый светодиодный светильник.</p>	<p>3</p> <p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>	<p>4</p> <p>до августа 2011г.</p>	<p>5</p> <p>МБДОУ детский сад №24 г. Таврово</p>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	2	3	4	5	6
01.1.002.07. Младший воспитатель	<p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p> <p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (моечной) группового помещения №6 путем монтажа дополнительного потолочного светильника. Рассмотреть вопрос о замене имеющегося светильника с энергосберегающей лампой на двухламповый светильник, в котором используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на двухрядный многоламповый светодиодный светильник.</p> <p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p>	<p>Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.</p> <p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>	до август 2011 г.	Школа детский сад № 24 г. Таврово	
01.1.002.08. Младший воспитатель	<p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (моечной) группового помещения №5 путем монтажа дополнительного потолочного светильника. Рассмотреть вопрос о замене имеющегося светильника с энергосберегающей лампой на двухламповый светильник, в котором используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на двухрядный многоламповый светодиодный светильник.</p>	<p>Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.</p> <p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>	до август 2011 г.	Школа детский сад № 24 г. Таврово	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
01.1.002.09. Младший воспитатель	<p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p> <p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (моечной) группового помещения №12 путем монтажа дополнительного потолочного светильника.</p> <p>Рассмотреть вопрос о замене имеющегося светильника с энергосберегающей лампой на двухламповый светильник, в котором используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на двухрядный многоламповый светодиодный светильник.</p>	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	до августа 2017г.	МБДОУ детский сад №14 г. Тавново	
01.1.002.10. Младший воспитатель	<p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p> <p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (моечной) группового помещения №10 путем монтажа дополнительного потолочного светильника.</p> <p>Рассмотреть вопрос о замене имеющегося светильника с энергосберегающей лампой на двухламповый светильник, в котором используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на двухрядный многоламповый светодиодный светильник.</p>	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	до августа 2017г.	МБДОУ детский сад №14 г. Тавново	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	2	3	4	5	6
01.1.002.11. Младший воспитатель	<p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p> <p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (моечной) группового помещения №9 путем монтажа дополнительного потолочного светильника. Рассмотреть вопрос о замене имеющегося светильника с энергосберегающей лампой на двухламповый светильник, в котором используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на двухрядный многоламповый светодиодный светильник.</p> <p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p>	<p>Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.</p> <p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>	до августа 2011 г.	МБДОУ детский сад №44 г. Таврово	
01.1.002.12. Младший воспитатель	<p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (моечной) группового помещения №11 путем монтажа дополнительного потолочного светильника. Рассмотреть вопрос о замене имеющегося светодиодного светильника с лампой накаливания на двухламповый светильник, в котором используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на двухрядный многоламповый светодиодный светильник.</p>	<p>Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.</p> <p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>	до августа 2011 г.	МБДОУ детский сад №44 г. Таврово	

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
01.1.002.13. Младший воспитатель	Рассмотреть вопрос о выдаче работникам защитных (гидрофобных действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н). Рассмотреть вопрос о выдаче работникам защитных (гидрофобных действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	до августа 2017 г.	МБДОУ детский сад №24 г. Тольятти	
	Рассмотреть вопрос о выдаче работникам защитных (гидрофобных действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работников в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	до августа 2017 г.	МБДОУ детский сад №24 г. Тольятти	
	<i>Основной педагогический персонал</i>				
01.002.05. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в раздевальном помещении группового помещения №1 установкой дополнительного потолочного двухрядного многолампового светодиодного светильника. Рассмотреть вопрос о замене имеющегося двухрядного светильника на двухрядный многоламповый светодиодный светильник.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	до августа 2017 г.	МБДОУ детский сад №24 г. Тольятти	

Дата составления: 19.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий

Баянова Е.К.
Ф.И.О.

21.09.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старший воспитатель, председатель первичной профсоюзной организации

Лебедева Н.В.
(подпись)

Лебедева Н.В.
Ф.И.О.

21.09.2017
(дата)

Заместитель заведующего по АХР

Зрячева Т.А.
(подпись)

Зрячева Т.А.
(Ф.И.О.)

21.09.2017
(дата)

Главный специалист Управления образования Администрации Павловского муниципального района

(должность)



(подпись)

Приказчиков А.Б.

(Ф.И.О.)

21.09.2017

(дата)

Воспитатель

(должность)



(подпись)

Захарова Н.Ф.

(Ф.И.О.)

21.09.2017

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

37

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Брайцева Е.А.

(Ф.И.О.)

21.09.2017

(дата)

51

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Брайцева Т.А.

(Ф.И.О.)

21.09.2017

(дата)